

## Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Элисенваарская средняя общеобразовательная школа»


186720 Республика Карелия, Лахденпохский р-н, п. Элисенваара, ул. Школьная, д.7,

тел/факс (814)50 33-651, 8 960 213 66 22, e-mail: elis-ch-37@yandex.ru

Об исполнении предписания по состоянию Управления Роспотребнадзора по РК № 18 от 29.04.2016г на 01.11.2019года

Дата проверки	Проверяющая организация./ предписание №, дата	Тема проверки	Требования (нарушения)	Срок исполнения	Исполнение предписания
07.04.2016г	Управление Роспотребнадзора по РК № 18 от 29.04.2016г	Оценка соблюдения требований законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а также технических регламентов	Обеспечить ограждение территории ОУ в соответствии с п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10  Обеспечить проветривание рекреационные помещений, библиотеки, пионерской комнаты путем замены ветхих окон, в соответствии с п.6.6., 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10  Обеспечить наличие детской мебели в соответствии с росто-возрастным показателям обучающихся, а именно обеспечить учреждение мебелью под № 2, №3, в соответствии с п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10  Обеспечить целостность покрытия стен, потолка во всех учебных кабинетах, полов в кабинете химии, физики, начальных классов, спортивного зала полами без дефектов, щелей и механических повреждений в соответствии п.4.28., п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10  Обеспечить допуск к работе работников общеобразовательной организации после пройденной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, в соответствии с п.11.9 раздел XI СанПиН 2.4.2.2821-10	До 01.09.2016г  До 01.09.2016г  До 01.09.2016г  До 01.09.2016г  До 01.09.2016г	Имеется смета на сумму 2913816,00 рублей. Не исполнено по причине отсутствия средств.  Исполнено  Исполнено частично: в 2019 году закуплена новая мебель для учащихся 1 класса. Требуется замена мебели во 2-4 классах и в 5-11 классах  Исполнено частично: выполнен косметический ремонт стен, полов. В 2018 году проведен ремонт пола в кабинете физики, в 2019 году проведен капитальный ремонт помещения спортивного зала.  Не исполнено. В 2016-2019 годах отсутствуют лимиты денежных средств в смете школы.

Т.А.Левина



Директор