



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРОКУРАТУРА  
ЛАХДЕНПОХСКОГО РАЙОНА

ул. К. Маркса, д. 10, г. Лахденпохья, 186730  
тел./факс: (814-50) 2-24-50

Директору  
МКОУ «Элисенваарская средняя  
общеобразовательная школа»

Левиной Т.А.

ул. Школьная, д. 7, п. Элисенваара,  
Лахденпохский район

в 08.2020 № 07-15-2020

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства, направленного  
на охрану жизни и здоровья  
обучающихся, трудового  
законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МКОУ «Элисенваарская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Элисенваарская СОШ») требований законодательства об образовании в части создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации, в том числе выполнения основных обязательных требований нормативной документации по безопасной эксплуатации электроустановок, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся.

Согласно п. 8 ч. 1, ч.ч. 2, 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся.

Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 утверждены Правила технической эксплуатации электроустановок (далее – ПТЭЭП), которые имеют целью обеспечить надёжную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии.

И 1 № 034566



В силу п. 1.1.2 ПТЭЭП Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм (далее – Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 утверждены Правила устройства электроустановок (7 издание) (далее – ПУЭ).

В соответствии с положениями ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н утверждены Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – ПОТЭУ), которые устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Согласно п. 1.1 ПОТЭУ требования Правил распространяются на работодателей – юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее – работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

В силу п. 1.2 ПОТЭУ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности вправе устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа.

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 утверждена Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее – ИПИСЗ).

В ходе проверки МКОУ «Элисенваарская СОШ», расположенного по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район, п. Элисенваара, ул. Школьная, д. 7, установлено, что в образовательной организации допускаются грубые нарушения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья обучающихся, трудового законодательства Российской Федерации.

1. В учреждении не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель, аттестованный в соответствии с Правилами (п.п. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП).

2. Не разработан утверждённый перечень технической документации (п. 1.8.2 ПТЭЭП).



3. I группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу организации не присвоена в соответствии с перечнем должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (п. 1.4.4 ПТЭЭП).

4. Ключи от электроустановок находятся на учёте у неэлектротехнического персонала (п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п. 3.13 ПОТЭУ).

5. Оформляются выдача и возврат ключей от электроустановок с нарушением Правил (п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п. 3.13 ПОТЭУ).

6. Не проводятся профилактические испытания электроустановок здания школы (1 раз в 3 года), последний технический отчёт от 10.06.2013 (п.п. 1.2.6, 1.2.2, 2.12.17 ПТЭЭП).

7. Не разработаны годовые графики техобслуживания, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования на 2020 год (п.п. 1.6.1 – 1.6.4 ПТЭЭП).

8. Не пересматриваются на соответствие фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке с июля 2011 года (1 раз в 2 года) схемы электроснабжения, составленные по потребителю в целом и по отдельности (п. 1.2.6 ПТЭЭП).

9. ВРУ-0,4 кВ здания школы, котельной не укомплектованы средствами защиты в соответствии с требованиями действующих НТД (п.п. 1.2.2, 1.7.3 ПТЭЭП, ИПИСЗ Приложение 8).

10. Отсутствует график осмотров осветительной сети объектов учреждения (п. 2.12.12 ПТЭЭП).

11. Отсутствует график очистки электрооборудования от пыли и грязи (п.п. 2.2.40, 2.2.17 ПТЭЭП).

12. Отсутствует журнал учёта электрооборудования (п. 1.8.2 ПТЭЭП).

13. Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования (п.п. 1.8.2, 1.8.9, 1.5.27 ПТЭЭП, п.п. 5.8, 5.12 ПОТЭУ).

14. Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП, п. 8.1 ПОТЭУ).

15. Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании (п. 1.8.2 ПТЭЭП).

16. Отсутствует оперативный журнал (п.п. 1.8.9, 1.2.6 ПТЭЭП).

17. Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок (п.п. 1.8.1, 1.2.2, 1.8.7 ПТЭЭП).

18. Отсутствует журнал инструктажа на рабочем месте или личных карточек (п.п. 1.7.9, 1.8.9 ПТЭЭП).

19. Отсутствует местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий (п.п. 1.5.19, 1.8.1 ПТЭЭП).

20. Отсутствует журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок (п. 1.8.9 ПТЭЭП).

21. Не определён для каждой должности (профессии) объём проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных



документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его должностные обязанности (п. 1.4.37 ПТЭЭП).

22. Отсутствует акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с сетевой организацией (п. 1.8.1 ПТЭЭП).

23. Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям (п. 1.8.9 ПТЭЭП).

24. Отсутствует журнал учёта и содержания средств защиты (п. 1.2.6 ПТЭЭП, ИПИСЗ Приложение 2).

25. Приказом руководителя не назначен работник, ответственный за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприёмников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним (п. 3.5.10 ПТЭЭП, п. 44.7 ПОТЭУ).

26. Не ведётся журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним (п.п. 3.5.10, 3.1.16, 3.5.11 ПТЭЭП).

27. ВРУ-0,4 кВ здания школы, котельной не укомплектовано средствами для оказания первой помощи в соответствии с требованиями действующих НТД (п. 2.2.21 ПТЭЭП).

28. Отсутствуют паспорта (или журналы) на средства измерений и учёта электрической энергии, в которых делаются отметки обо всех калибровках, ремонтах, поверках (п. 2.11.11 ПТЭЭП).

29. Не проводятся инструктажи командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потребителя, в т.ч. проведение инструктажа по схеме электроснабжения электроустановки работников командированного персонала других организаций, которым предоставлены права выдачи нарядов, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ (п. 1.2.6 ПТЭЭП, п. 46.4 ПОТЭУ).

30. Электроустановки ВРУ-0,4 кВ здания школы, котельной не укомплектованы переносными плакатами безопасности (п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭУ, п. 1.2.1 ИПИСЗ Приложение 1).

31. Отсутствуют документы по проведению контроля замеров показателей качества электрической энергии (п. 1.2.6 ПТЭЭП).

32. Отсутствует аварийное освещение здания школы (п.п. 2.12.1, 2.12.3 ПТЭЭП).

33. В столовой в помещении кухни не выполнена система уравнивания потенциалов (п. 2.7.6 ПТЭЭП, п. 1.7.76 ПУЭ).

34. Не пересматривается на соответствие фактической эксплуатационной с отметкой на них о проверке с сентября 2005 года (1 раз в 2 года) схема электроснабжения РУ ЩС-1, вывешенная в ВРУ котельной (п. 1.2.6 ПТЭЭП).

35. Панели металлического шкафа ВРУ-0,4 кВ котельной имеют следы коррозии (п. 2.2.39 ПТЭЭП).

36. ВРУ-0,4 кВ котельной требуется уборка, отсутствуют бирки на КЛ, следы коррозии на болтовом зажиме заземления щита (п.п. 1.8.6, 2.2.20, 2.2.17 ПТЭЭП).

37. Отсутствует защитное стекло на светильнике ВРУ-0,4 кВ котельной (п.п. 2.12.12, 2.12.13 ПТЭЭП).

Выявленные нарушения свидетельствуют о несоблюдении основных государственных гарантий и требований трудового законодательства, влекут ответственность виновных лиц за нарушение трудового законодательства (ст. 419 ТК РФ) и требуют неотложного принятия соответствующих мер.

Состояние работы МКОУ «Элисенваарская СОШ» в части исполнения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья обучающихся, трудового законодательства, не соответствует предъявляемым требованиям закона.

Подобное положение дел является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Лахденпохского района, принять конкретные меры по устранению указанных нарушений, причин и условий, способствовавших нарушению законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья обучающихся, трудового законодательства, путём неукоснительного соблюдения установленных требований в рассматриваемых сферах правоотношений, недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения законодательства.

3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокуратуру Лахденпохского района для обеспечения участия представителя прокуратуры в рассмотрении представления.

4. О принятых мерах письменно уведомить прокурора Лахденпохского района в установленный законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений и привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Прокурор района  
советник юстиции

Г.А. Гришин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Левина Татьяна Андреевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022