

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Элисенваарская средняя общеобразовательная школа»
(МКОУ «Элисенваарская СОШ»)**

186720 Республика Карелия, Лахденпохский р-н, п. Элисенваара, ул. Школьная, д.7,
тел/факс (814)50 33-651, elis-ch-37@yandex.ru, <https://elisenvaara.karelschool.ru/>
ИНН 1012002149, ОГРН 1021000992682

« 03 » 09 2020 г. № 91
На № 07-15-2020 от «13» августа 2020г

Прокуратура Лахденпохского района

На Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 07-15-2020 от 13 августа 2020 года об устранении нарушений законодательства об образовании в части создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации, в том числе выполнения основных обязательных требований нормативной документации, в том числе выполнения основных обязательных требований нормативной документации по безопасной эксплуатации электроустановок Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Элисенваарская средняя общеобразовательная школа» сообщает следующее:

1. настоящее представление рассмотрено на совещании при директоре 18.08.2020г с участием представителя прокуратуры Лахденпохского района Постовалова А.В., директора МКОУ «Элисенваарская СОШ» Левиной Т.А., заведующего хозяйством МКОУ «Элисенваарская СОШ» Савенковой Г.А. (протокол от 18.08.2020г)
2. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения законодательства: Савенковой Галине Адлександровне, завхозу, сделано замечание (Приказ № 63-03/03 от 31.09.2020 г.).
3. Информация об устранений замечаний:

№ п/п	Выявленные нарушения	Выполнение	Примечание
1	В учреждении не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель, аттестованный в соответствии с Правилами (п.п.1.2.2., 1.2.3., 1.2.7 ПТЭЭП)	В Штатном расписании МКОУ «Элисенваарская СОШ» отсутствует должность техника-электрика, должность «электрик» сокращена с 01.07.2020 года по решению Учредителя. Написано Ходатайство на имя Главы АЛМР Болгова О.В. от 14.08.2020 г. № 986 с просьбой: 1. Ввести в штатное расписание должность «Техник-электрик» – 0,5 ставки - с 01 сентября 2020 года: 2. Рассмотреть вопрос о введении должности «Ответственный за электрохозяйство» на уровне муниципалитета.	
2	Не разработан утверждённый перечень технической документации (п.1.8.2. ПТЭЭП).	Перечень технической документации утвержден Приказом №77-Од от 26.08.2020 г. «Об утверждении Перечня технической документации».	
3	1 группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу организации не присвоена в соответствии с перечнем должностей и профессий,	Приказ № 69-Од от 03.06.2019 г. «Об утверждении перечня должностей по группам электробезопасности» Приказ от 26.08.2020 № 76 «Об утверждении должностей и профессий,	

	требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (п. 1.4.4 ПТЭЭП).	неэлектротехнического персонала, которому необходимо иметь I группу по электробезопасности»; Приказ от 03.09.2020г № 111-Од «Об утверждении программы проведения инструктажа неэлектротехнического персонала по присвоению I группы по электробезопасности (ИОТ -048-2020)»	
4	Ключи от электроустановок находятся на учёте у неэлектротехнического персонала (п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п. 3.13 ПОТЭУ).	На время отсутствия электротехнического персонала в ОО издан Приказ № 99-Од от 28.08.2020 г. «О доступе в электрощитовые в зданиях школы»	
5	Оформляются выдача и возврат ключей от электроустановок с нарушением Правил (п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п. 3.13 ПОТЭУ).	Определены правила выдачи и возврата ключей от электроустановок в Приказе № 99-Од от 28.08.2020 г. «О доступе в электрощитовые в зданиях школы»	
6	Не проведены профилактические испытания электроустановок здания школы, последний технический отчёт от 10.06.2013 (п.п. 1.2.6, 1.2.2, 2.12.17 ПТЭЭП).	Проведены профилактические испытания электроустановок здания школы (Технический отчет № 072.20 от «17» августа 2020 года)	
7	Не разработаны годовые графики техобслуживания, планово - предупредительных ремонтов электрооборудования на 2020 год (п.п. 1.6.1 - 1.6.4 ПТЭЭП).	Разработан годовой график техобслуживания, планово - предупредительных ремонтов электрооборудования на 2020 год	
8	Не пересматриваются на соответствие фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке с 01.07.2011 года (1 раз в 2 года) схемы электроснабжения, составленные по потребителю в целом и по отдельности (п.1.2.6 ПТЭЭП)	В настоящее время ответственный за электрохозяйство в МКОУ «Элисенваарская СОШ» отсутствует. Принято к сведению, будет выполнено в дальнейшей работе.	
9	ВРУ-0,4 кВ здания школы, котельной не укомплектованы средствами защиты в соответствии с требованиями действующих НТД (п.п.1.2.2, 1.7.3 ПТЭЭП, ИПИСЗ Приложение 8)	Приобретение средств защиты заложено в смету на 2021 год	
10	Отсутствует график осмотров осветительной сети объектов учреждения (п. 2.12.12 ПТЭЭП).	Разработан график осмотров осветительной сети объектов учреждения, утвержденный Приказом № 100-Од от 28.08.2020 г. «Об утверждении графика осмотров осветительной сети объектов учреждения»	
11	Отсутствует график очистки электрооборудования от пыли и грязи (п.п. 2.2.40, 2.2.17 ПТЭЭП).	Разработан график очистки электрооборудования от пыли и грязи, утвержденный Приказом №86-Од от 26.08.2020 г. «Об утверждении графика очистки электрооборудования от пыли и грязи»	
12	Отсутствует журнал учёта электрооборудования (п. 1.8.2 ПТЭЭП).	Заведен журнал учёта электрооборудования от 01 сентября 2020 года	
13	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения	В настоящее время МКОУ «Элисенваарская СОШ» отсутствуют работники, имеющие	

	оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования (п.п. 1.8.2, 1.8.9, 1.5.27 ПТЭЭП, п.п. 5.8, 5.12 ПОТЭУ).	право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	
14	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП, п. 8.1 ПОТЭУ).	Утвержден перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации Приказом №112-Од от 03.09.2020 г. «Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации»	
15	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании (п. 1.8.2 ПТЭЭП).	Заведен журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании от 01 сентября 2020 года	
16	Отсутствует оперативный журнал (п.п. 1.8.9, 1.2.6 ПТЭЭП).	Заведен оперативный журнал от 01 сентября 2020 года	
17	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок (п.п.1.8.1, 1.2.2, 1.8.7 ПТЭЭП)	Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000В (ИОТ-019-2013) утверждена приказом № 117-Од от 06 сентября 2013г, продлена приказом 132-Од от 25 сентября 2019г	
18	Отсутствует Журнал инструктажа на рабочем месте или личных карточек (п.п.1.7.9, 1.8.9 ПТЭЭП)	Имеются: Журнал инструктажа на рабочем месте (тех и обл. Персонал); Журнал инструктажа на рабочем месте (пед.работники) Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	
19	Отсутствует местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий (п.п. 1.5.19, 1.8.1 ПТЭЭП)	имеется	
20	Отсутствует журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок (п. 1.8.9 ПТЭЭП).	Заведен журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок от 01.09.2020 г.	
21	Не определён для каждой должности (профессии) объём проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его должностные обязанности (п. 1.4.37 ПТЭЭП).	Определён для каждой должности (профессии) объём проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его должностные обязанности Приказом № 101-Од от 28.08.2020 «Об утверждении объёма проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его должностные обязанности»	
22	Отсутствует акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и	Акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с сетевой	

	эксплуатационной ответственности сторон с сетевой организацией (п. 1.8.1 ПТЭЭП).	организацией №102-00113 от 16.11.2006 г.	
23	Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям (п. 1.8.9 ПТЭЭП).	Заведен журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям от 01.09.2020 г.	
24	Отсутствует журнал учёта и содержания средств защиты (п. 1.2.6 ПТЭЭП, ИПИСЗ Приложение 2).	Заведен журнал учёта и содержания средств защиты от 01.09.2020 г.	
25	Приказом руководителя не назначен работник, ответственный за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприёмников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним (п. 3.5.10 ПТЭЭП, п. 44.7 ПОТЭУ)	Назначен работник, ответственный за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприёмников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним Приказом № 110-Од от 03.09.2020 г. «О назначении работника, ответственного за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприёмников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним».	
26	Не ведётся журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним (п.п. 3.5.10, 3.1.16, 3.5.11 ПТЭЭП).	Заведен журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним от 01.09.2020 г.	
27	ВРУ-0,4 кВ здания школы, котельной не укомплектовано средствами для оказания первой помощи в соответствии с требованиями, действующих НТД (п. 2.2.21 ПТЭЭП).	Приобретены Аптечки для оказания первой помощи	
28	Отсутствуют паспорта (или журналы) на средства измерений и учёта электрической энергии, в которых делаются отметки обо всех калибровках, ремонтах, поверках (п. 2.11.11 ПТЭЭП).	Замена прибора учета произведена в декабре 2018 года в соответствии с актом СЗ-3 от 19.11.2018г	
29	Не проводятся инструктажи командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потребителя, в т.ч. проведение инструктажа по схеме электроснабжения электроустановки работников командированного персонала других организаций, которым предоставлены права выдачи нарядов, исполнять обязанности ответственного руководителя и	Принято к сведению, будет использовано в дальнейшей работе.	

	производителя работ (п. 1.2.6 ПТЭЭП, п. 46.4 ПОТЭУ).		
30	Электроустановки ВРУ-0,4кВ здания школы, котельной не укомплектованы переносными плакатами безопасности (п.1.2.2 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭУ, п. 1.2.1 ПТЭЭП)	Выполнено	
31	Отсутствуют документы по проведению контроля замеров показателей качества электрической энергии (п. 1.2.6 ПТЭЭП).	Технический отчет № 072.20 от «17» августа 2020 года	
32	Отсутствует аварийное освещение здания школы (п.п. 2.12.1, 2.12.3 ПТЭЭП).	Написано Ходатайство в АЛМР на выделение дополнительных средств для монтажа аварийного освещения здания школы	
33	В Столовой в помещении кухни не выполнена система уравнивания потенциалов	Написано Ходатайство в АЛМР на выделение дополнительных средств для монтажа аварийного освещения здания школы	
34	Не пересматривается на соответствие фактической эксплуатационной с отметкой на них с сентября 2005 года (1 раз в два года) схема уравнивания потенциалов (п. 2.7.6 ПТЭЭП, п.1.7.76 ПЭУ)	Не выполнено по причине отсутствия техника-электрика	
35	Панели металлического шкафа ВРУ-0,4кВ котельной имеют следы коррозии (п. 2.2.39 ПТЭЭП)	Устранено	
36	ВРУ-0,4кВ котельной требуется уборка, отсутствуют бирки на КЛ, следы коррозии на болтовом зажиме заземления щита	Устранено	
37	Отсутствует защитное стекло на светильнике ВРУ-0,4кВ котельной (п.п. 2.12.12, 2.12.13 ПТЭЭП)	Устранено	

Директор
МКОУ «Элисенваарская СОШ»



Т.А.Левина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Левина Татьяна Андреевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022